

Świętochłowice 5.06.2012

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę wykładzin podłogowych wymiana skrzydeł drzwi wejściowych i malowanie pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej 17 w Świętochłowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 4, ust.6 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji udzielonych w dniu 5.06.2012 odpowiedzi dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

Przed modyfikacją	Po modyfikacji
w odpowiedziach na pytaniach 2, 3, 4, 12, 15 jest: „Wykładzina PCV wielowarstwowa (heterogeniczna), klasa ścieralności T, grubości 7 mm, przeznaczona do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej; wykładzina winna posiadać stosowne atesty oraz spełniać odpowiednie normy ((atesty, normy na: ognioodporność, antyelektrostatyczność, trwałość barw, odporność na ścieranie oraz na odkształcenia).	w odpowiedziach na pytaniach 2, 3, 4,12,15 powinno być: „Wykładzina PCV wielowarstwowa (heterogeniczna), klasa ścieralności T, grubość warstwy ścieralnej 0,7 mm , przeznaczona do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej; wykładzina winna posiadać stosowne atesty oraz spełniać odpowiednie normy ((atesty, normy na: ognioodporność, antyelektrostatyczność, trwałość barw, odporność na ścieranie oraz na odkształcenia

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja stanowi integralną część, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy, stąd też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

p.o. SEKRETARZ MIASTA


Ewa Jakubowska

