

ZPU. 271.32.....678.....2013

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na „Przebudowę kotłowni opalanej węglem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach – etap I”

Działając w trybie art. 38 ust. 1, ust. 1 a, ust. 2, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie ustawowego terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji.

Pytanie 1.

O jakie aparaty chodzi w punkcie 2.5. przedmiaru robót?
(Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia(ilość otworów mocujących do 4))

Pytanie 2.

W przedmiarze podana jest też pozycja 2.8. (Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania).
O co dokładnie chodzi i jakie materiały należy przyjąć?

Odpowiedź ad. 1 i 2.

Pozycje przedmiaru 2.5 oraz 2.8 dotyczą zamocowania oraz podłączenia układów sterowania pracą kotłów będących na wyposażeniu kotłów poz.1.9

Ze względu na konieczność integracji sterowania obydwu kotłów układ został potraktowany jako jednostka wspólna - układ regulacyjny.

Przewodnicząca komisji przetargowej
Alicja Żebro