

**wszyscy uczestnicy postępowania  
ubiegający się o udzielenie zamówienia  
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej nr 10 na budynek mieszkalny.

Działając w trybie art. 38 ust. 1, art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ ustawą Pzp ” Zamawiający przedkłada wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie schematu TW.

Odpowiedź

W projekcie instalacji wentylacji przyjęto w zestawieniu rozdzielnice wentylacji RW6 i RW7 (oznaczone jako TW w projekcie instalacji elektrycznych), dostarczane jako typowe wraz z systemem wentylacji. Zamawiający udostępni schematy TW (RW6 i RW7).

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Żebro

