

Świętochłowiec 4.04.2016 r.

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 31.03.2016 r.

Pytanie 1. Przedmiar robót obejmuje mniejszy zakres prac niż projekt - (brak m.in. wyposażenia placu zabaw, nawierzchni placu zabaw, ogrodzenia) proszę o potwierdzenie, że etap II obejmuje prace ograniczone przedmiarem robót.

Odpowiedź

Zakres robót jest ograniczony przedmiarem robót, ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ. Zakres robót do wykonania określają ww. dokumenty łącznie.

Pytanie 2. Nawierzchnia brukowa ciągu pieszo-jezdnego w poz. 2.8 jest informacja, że należy wycenić kostkę grubości 4cm, płukaną szarą-natomiast na rysunku nr 6 Przekroje poprzeczne - jest kostka bezfazowa 8cm szara-proszę o informację jaką kostkę należy wycenić. Jeśli ma to być kostka płukana-proszę o wskazanie typu kostki.

Odpowiedź

Wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara – kostka betonowa uszlachetniona płukana (kolor jasno szary zgodny z kolorem istniejącego układu pieszo-jezdnego) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm.

Pytanie 3. Elementy małej architektury - proszę podać parametry ławek - w przedmiarze jest informacja, że ma być metalowo-drewniana, w projekcie natomiast, że ma być betonowo-drewniana.

Odpowiedź

Zastosować ławki betonowo- drewniane o parametrach zgodnych z projektem.

Pytanie 4. Nasadzenia-Proszę o bliższe informacje dot. wymiarów roślin do wsadzenia np. wymagane wysokości sadzonek.

Odpowiedź

Minimalne wymagane wysokości sadzonek (pomiar bez długości korzenia): jaśminowiec 80cm, omżyn Dawida 40cm, róża pomarszczona z minimum trzema pędami 40cm, czochsia trójlistkowa 40cm.

Przewodniczący komisji przetargowej
Michał Palusiński

