

Świętochłowice 1.08.2016 r.

ZPU.271.29...⁶⁵¹.....2016

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 1.08.2016 r.

Pytanie 1. W dokumentacji przetargowej znajdują się dwa zestawy do podnoszenia ciśnienia, natomiast w przedmiarach jest tylko 1 zestaw.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź

Należy wycenić w pozycji 8 przedmiaru: „Przebudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej oraz Zespołu Szkół Specjalnych ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach-Instalacja wody p.poż, wody zimnej i kanalizacji I i II etap” (plik 2_Szkola Świętochłowice_poz. zw i kanalizacja niekwalifikowane przedmiar.pdf) 2 zestawy jako komplet, zgodnie z opisem pozycji:

Analogia - zestaw do podnoszenia ciśnienia z kompletnym wyposażeniem, układem pomiarowym oraz automatyką Q=2l/s H=50m.s.w (dwie pompy-praca-rezerwa, naczynie przeponowe, układ automatyki z osobnym falownikiem dla każdej pompy, amortyzatory drgań, zawory odcinające i zwrotne) – 1 kpl

Przewodniczący komisji przetargowej
Michał Palusiński

