

Świętochłowice 30.01.2017 r.

ZPU.271.1.....16.....2017

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27.01.2017 r.

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej związanej z remontem sanitariatów. W przedstawionej dokumentacji brak szczegółów montażu umywalek z konglomeratu, przy rozpiętości ponad 5 m oraz znaczącej masie jest to bardzo istotne. Proszę o udzielenie informacji na temat możliwości transportu umywalki o długości 5,5 m - czy Zamawiający przewidział zapewnienie dojścia do sanitariatów z elementem o takich gabarytach.

Odpowiedź

Drogę transportu umywalki dł. 5,5m zapewniono przez główne wejście do budynku i hol, bezpośrednio do pomieszczenia, które stanowi przedmiot opracowania.

Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy umywalki przy użyciu elementów montażowych (ogólnych lub ramowych, mechanicznych lub chemicznych) odpowiednich dla danego podłoża, dobieranych na podstawie ogólnodostępnych katalogów z uwzględnieniem parametrów nośności (np. wytrzymałość na ścinanie, wyrwanie itp.) oraz wytycznych montażowych producenta tych elementów (np. średnica i głębokość otworu, rozstaw otworów itp.). Konstrukcję ścian G-K w miejscu montażu (kotwienia) umywalki należy dobrać zgodnie z wytycznymi systemowymi wybranego przez wykonawcę dostawcy elementów konstrukcji i płyt (np. dodatkowy profil UA gr. 2mm, podwójna płyta, płyta o zwiększonej nośności, itp.) mając na względzie rzeczywisty ciężar wykonanej umywalki i ilość otworów montażowych oraz ich wzajemną odległość od siebie.

Przewodniczący komisji przetargowej
Michał Palusiński

