

Świętochłowice 30.01.2017 r.

ZPU.271.1.....18.....2017

**wszyscy uczestnicy postępowania  
ubiegający się o udzielenie zamówienia  
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30.01.2017 r.

**Pytanie 1.** Czy instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej ma być wykonana z PCV czy z PE-HD?

**Odpowiedź**

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PCV.

Przewodniczący komisji przetargowej  
Michał Palusiński

