

Świętochłowie 15.02.2017 r.

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15.02.2017 r.

Pytanie 1. Dot. część II zamówienia: Część okien PCV należy wykonać w klasie RC2. W jaki sposób należy potwierdzić tę klasę antywłamaniowości? Badania konstrukcji RC2 wiążą się ze zniszczeniem konstrukcji badanej – co powoduje duże koszty. W związku z powyższym proponujemy, aby na potwierdzenie wymaganej klasy antywłamaniowości dostarczyć deklarację na okucia antywłamaniowe oraz deklarację na szybę klasy P4A.

Odpowiedź

Klasę odporności na włamanie stolarki okiennej należy potwierdzić świadectwem badań lub raportem klasyfikacyjnym sporządzonym przez jednostkę badawczą. Producent oferujący okna antywłamaniowe powinien posiadać dla nich odpowiednie świadectwo, z którego jednoznacznie wynika, że dany produkt jako całość przeszedł badania, uzyskując daną klasę odporności na włamanie.

Przewodniczący komisji przetargowej
Michał Palusiński