

Świętochłowice 23.06.2017 r.

ZPU. 271.16.590. 2017

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(wyjaśnienia nr 8)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ Przebudowę stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Skalka ” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowę i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Skalka ” - etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na złożone w dniu 23.06.2017r. pytania wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wpłynęły do Zamawiającego po upływie ustawowego terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który minął w dniu 5.06.2017r. W takim przypadku Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek (pytania) bez rozpoznania. Niezależnie od powyższego Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania.

Pytanie

W związku z przygotowywaną ofertą proszę o informację :

Czy UPS 400kVA widoczny np. na rysunku „05.2-PW_IE_ST_01-08_stacja transformatorowa - ST-01” jest objęty zakresem do wyceny? Jeśli tak to jakie parametry powinien posiadać? (czas podtrzymania, współczynnik zniekształcenia prądu, zakres napięcia wejściowego itd.)

Odpowiedź

Wskazany w pytaniu UPS 400kVA nie jest przewidziany do zabudowy podczas I etapu realizacji zamówienia (został zaprojektowany na potrzeby masztów oświetleniowych), stąd też nie należy go wyceniać.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Alicja Żebro