



GMINA  
ŚWIĘTOCHŁOWICE

ZPU.271.41 *SOP* 2017

Urząd Miejski w Świętochłowicach

Świętochłowice 12.12.2017 r.

**wszyscy uczestnicy postępowania  
ubiegający się o udzielenie zamówienia  
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.12.2017 r.

**Pytanie 1.** Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy oznakowanie grubowarstwowe należy wykonać jako oznakowanie strukturalne czy gładkie?

**Odpowiedź**

Oznakowanie poziome grubowarstwowe należy wykonać jako oznakowanie strukturalne.

Przewodniczący komisji przetargowej  
Michał Palusiński