



GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE

Świętochłowice 24.01.2018 r.

ZPU.271.49.2017...26.2018

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(wyjaśnienia nr 3)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowę stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowę i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na złożone w terminie pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że wyspecyfikowany system telewizji przemysłowej - CCTV (projekt wykonawczy, branża niskoprądowa) a w szczególności zaprojektowane kamery panoramiczne wieloprzetwornikowe wskazują na rozwiązanie jednego producenta. Organicznie tego typu uniemożliwia podwykonawcom składanie konkurencyjnych ofert na wykonanie systemu telewizji przemysłowej co będzie wpływało na finalnie wysoką ceną ofertową na przebudowę stadionu, złożoną przez potencjalnych generalnych wykonawców. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i projektu wykonawczego, które umożliwią złożenie oferty na system telewizji przemysłowej dowolnego producenta z zastrzeżeniem, że musi on spełniać wymogi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub wskazanie co najmniej dwóch producentów kamer i systemu monitoringu CCTV, którzy spełniają wymagania specyfikacji przetargowej.

Odpowiedź

Określenie przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez pytającego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum. Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w specyfikacji i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Niemniej Zamawiający nie podziela stanowiska Pytającego, iż zaprojektowane kamery panoramiczne wieloprzetwornikowe wskazują na rozwiązanie jednego producenta.



Ponadto Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, przy użyciu dowolnej równoważnej kamery jedno lub wieloprzetwornikowej, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, w tym w szczególności:

- kamera winna posiadać efektywną rozdzielczość co najmniej 125 pikseli/m (umożliwiającą rozpoznanie osób zgodnie z normą) w odległości nie mniejszej niż 140 m od miejsca instalacji;
- cała trybuna będzie zobrazowana z powyższą jakością na nie więcej niż 4 obrazach (obszarach);
- operator musi mieć możliwość wyświetlenia jednego z 4 obszarów i wykonania dowolnego zbliżenia przy jednoczesnym podglądzie całości monitorowanych trybun;
- operator musi mieć możliwość jednoczesnego wyświetlania wszystkich obszarów monitorowanych trybun oraz dowolnego zbliżenia, z co najmniej 4 miejsc, a także musi mieć możliwość odtworzenia nagrania z całego obszaru lub dowolnego zbliżenia w każdym miejscu;
- kamery stacjonarne skierowane na trybuny mogą być zainstalowane w maksymalnie 4 punktach montażowych, co ogranicza wymaganą infrastrukturę sieciową i koszty późniejszego utrzymania systemu.

Zamawiający nie zezwala na zmianę koncepcji funkcjonowania systemu CCTV, przy czym jednocześnie dopuszcza zastosowanie dowolnej równoważnej kamery jedno lub wieloprzetwornikowej spełniającej powyższe warunki.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Michał Palusiński