

Nr Sprawy: 16-07-28/942

C/MKF/8742/2016



Dnia: 4 sierpień 2016

ADRESAT:
GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
dla mocy przyłączeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 28 lipiec 2016 zapewniamy dostawę energii elektrycznej po zawarciu umowy przyłączeniowej dotyczącej realizacji niżej określonych warunków przyłączenia:

1. Przyłączany obiekt:

oświetlenie terenu

ul. Śląska dz. nr 1553/263

Świętochłowice.

Obiekt został zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.

2. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: **istniejąca linia napowietrzna nN**

2.1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: **C150 Pawilon Handlowy Zgoda/nN 400 V /1/2**

z transformatorem o mocy: **400/400 [kVA] przekładnia: 6300/420 [V]**

obwód: **SIEĆ nN UL. ŚLĄSKA 53**

3. Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową 2,5 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przyłączenia: **na istniejącym słupie nr 62589 zawieszenie zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-S wyposażonego w rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartości 50 A oraz zabudowanie ogranicznika mocy wyposażonego w człon przeciążeniowy nadprądowego, bez członu zwarciovego o wartości max 16 A i podłączenie do istniejącej sieci nN.**

b) w zakresie sieci elektroenergetycznej: **nie wymagane**

c) w zakresie instalacji **Przyłączanego Podmiotu**: wykonanie odcinka linii kablowej od zestawu złączowo-pomiarowego do szafy sterowania oświetleniem, gdzie należy wykonać uziemienie oraz rozdził przewodu PEN na PE i N. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego w zestawie złączowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .**

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Układ rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierający licznik **jednofazowy, bezpośredni** zainstalować: **w zestawie złączowo-pomiarowym na słupie.** Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie główne (przedlicznikowe) nadmiarowoprądowe typu topikowego o wartości max 16 A usytuować w miejscu określonym w pkt. 5.

7. Przyłączane do sieci elektroenergetycznej urządzenia, instalacje i sieci muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urządzenia, instalacje i sieci nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci dystrybucyjnej lub

instalacji innych odbiorców przyłączonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odkształceń parametrów znamionowych sieci określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. **Przyłączany Podmiot** zobowiązany jest minimalizować wpływ odbiorników niespokojnych na sieć dystrybucyjną a tym samym inne podmioty przyłączone do tej sieci przez stosowanie urządzeń separujących, miękkiego rozruchu, itp. Obciążenie winno być rozłożone równomiernie pomiędzy poszczególne fazy.

8. Sieć niskiego napięcia pracuje w układzie **TN-C**.

9. Ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej klasy B, C, D instalować poza złączem będącym własnością **TAURON Dystrybucja**.

10. Realizacja niniejszych warunków w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w części **TAURON Dystrybucja**: nie wymaga.

b/ w części **Przyłączanego Podmiotu**: nie wymagana przez **TAURON Dystrybucja** poza schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, **urządzeniach, instalacjach** nie będących własnością **Przyłączanego Podmiotu** wymaga pisemnej zgody właściciela.

12. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - dla przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerw planowanych – 35 godz.,
 - dla przerw nieplanowanych – 48 godz.

13. Warunki zachowują ważność przez okres dwóch lat od daty doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres obowiązywania umowy o przyłączenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunków przyłączenia wynosi: **1,9 tys. zł.**

15. Integralną częścią warunków jest projekt umowy o przyłączenie, który podaje wysokość obowiązującej opłaty przyłączeniowej, sposób i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawą realizacji postanowień niniejszych warunków przyłączenia jest zawarcie umowy o przyłączenie.

17. Unieważnia się warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datą niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca w **TAURON Dystrybucja** dostępna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje: **Nr proj. zestawu/ów 189532**

WP opracował: **Mariusz Korzekwa**

Kopia: a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Mariusz Korzekwa

Adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach – Wydział Przyłączeń,
44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a
40-118 Katowice, ul. Widok 19
44-200 Rybnik, ul. Sławików 8
Telefoniczna Obsługa Klienta: tel. 32 606 0 616,

Numer sprawy: 16-07-28/942

Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

nr C/MKF/8742/2016/ABZ/...../2016

pomiędzy:

Przyłączanym Podmiotem:
GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
reprezentowanym przez:

a)

b)

REGON: 000515891

NIP: 6271008169

a

TAURON Dystrybucja:

TAURON Dystrybucja Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, kod pocztowy 31-358; wpisaną postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000073321; NIP: 611-020-28-60; wysokość kapitału zakładowego wynosi: 511 925 759,22 zł (włacony); nazwa, siedziba i adres spółki w zakresie działalności którego zawierana jest umowa: **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 44-102 Gliwice ul. Portowa 14a**; reprezentowaną przez pełnomocnika: **Annę Brzostyńską** zwanych również dalej **Stronami**, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej **TAURON Dystrybucja – oświetlenia terenu**, zwanego dalej **Obiektem**, który jest zlokalizowany w **Świętochłowicach przy ul. Śląskiej dz. nr 1553/263** z mocą przyłączeniową: **P = 2,5 kW** i przy planowanym poborze energii elektrycznej w ilości **7300 kWh** rocznie, zaliczonym do **V** grupy przyłączeniowej.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunków przyłączenia z dnia: **04-08-2016 r.** znak: **C/MKF/8742/2016** stanowiących załącznik do niniejszej Umowy, zwanych dalej **Warunkami** przyłączenia.
3. Miejsce lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego zostało określone w pkt 5 Warunków przyłączenia.
4. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych między **TAURON Dystrybucja** i **Przyłączanym Podmiotem** zostało określone w pkt 4 Warunków przyłączenia.
5. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust.1, wynikający z Warunków przyłączenia, obejmuje:

- a) Po stronie **TAURON Dystrybucja**: prace określone w pkt 3a i 3b Warunków przyłączenia,
- b) Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**: prace określone w pkt 3c i 10b Warunków przyłączenia.

6. **Przyłączany Podmiot** oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z **Obiektu**, potwierdzony dokumentem stanowiącym **załącznik** do niniejszej Umowy oraz, że do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w tytule prawnym w stosunku do stanu ujawnionego w przedłożonym dokumencie. Ponadto, **Przyłączany Podmiot** oświadcza, że nadmieniony tytuł prawny upoważnia go do dokonania czynności prawnych związanych z przyłączeniem **Obiektu** do sieci **TAURON Dystrybucja**, o których mowa w §2.

§ 2

Obowiązki **Stron** w procesie realizacji przyłączenia:

1. **TAURON Dystrybucja** zobowiązuje się do:
 - a) zrealizowania obowiązków określonych w Ogólnych warunkach umowy o przyłączenie w §2 ust. 1,

- b) przeprowadzenia wymaganych prób i odbiorów w zakresie zrealizowanych prac określonych w §1 ust. 5 pkt a).

2. **Przyłączany Podmiot** zobowiązuje się do:

- a) zrealizowania obowiązków określonych w Ogólnych warunkach umowy o przyłączenie w §2 ust. 2.

§ 3

1. Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do dnia **15-02-2017**, z zachowaniem postanowień Harmonogramu przyłączenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. **Przyłączany Podmiot** zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 ust.5 pkt b). Umowy w terminie do dnia **01-02-2017**.
3. Informację na temat postępu prac prowadzonych przez **TAURON Dystrybucja** w celu realizacji przedmiotu Umowy można uzyskać w **Telefonicznej Obsłudze Klienta** pod numerem telefonu: **32 606-0-616**.
4. Ze strony **Przyłączanego Podmiotu** upoważnionym/ą do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących

realizacji przedmiotu Umowy jest **GINA ŚWIĘTOCHŁOWICE** (nr telefonu **662346916** e-mail:).

§ 4

1. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze **Stron**.
3. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę jej podpisania przez obie **Strony**.

Załączniki:

- Ogólne warunki umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej **TAURON Dystrybucja S.A.** dla odbiorców przyłączanych do sieci niskiego napięcia,
- Kalkulacja opłaty za przyłączenie,
- Warunki przyłączenia znak: **C/MKF/8742/2016** z dnia: **04-08-2016 r.**,
- Harmonogram przyłączenia,

Umowę sporządziła: ABZ; Anna Brzostyńska w dniu 8 sierpnia 2016 r.

TAURON Dystrybucja

Przyłączany Podmiot

.....
Data i czytelny podpis:

.....
Data i czytelny podpis:

UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofertą w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego, która wiąże do dnia **07-10-2016**. **TAURON Dystrybucja** może odmówić zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy, jeżeli **Przyłączany Podmiot** dostarczy do **TAURON Dystrybucja** podpisane egzemplarze projektu umowy po tym dniu. Jeżeli po upływie ww. daty, ale w okresie ważności warunków przyłączenia **Przyłączany Podmiot** wyrazi wolę zawarcia umowy o przyłączenie, to może wystąpić o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, który będzie stanowił nową ofertę.
2. **TAURON Dystrybucja** informuje, że niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez **Przyłączany Podmiot** jest projektem umowy o przyłączenie, a co się z tym wiąże **Przyłączanemu Podmiotowi** przysługuje prawo negocjacji zapisów zawartych w niniejszym projekcie umowy.

Numer sprawy: 16-07-28/942

Załącznik do umowy o przyłączenie nr C/MKF/8742/2016/ABZ/...../2016

KALKULACJA OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE

1. Podstawa prawna naliczenia opłaty za przyłączenie: Ustawa Prawo energetyczne par.7 ust 8.
2. Stawki opłaty za przyłączenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, obowiązującej w dniu przygotowania propozycji umowy o przyłączenie, przyjęte do wyznaczenia opłaty za przyłączenie:

Grupa przyłączeniowa	Stawka opłaty - S [zł/kW]	
	Przyłącze napowietrzne	Przyłącze kablowe
IV, V i VI*	44,91	61,60
VI**	7,87	

* - wysokość stawki w przypadku gdy budowane jest przyłącze; ** - wysokość stawki w przypadku podłączenia do istniejącej sieci;

3. Dane techniczne przyjęte do wyznaczenia opłaty za przyłączenie:

Moc przyłączeniowa Istniejąca - P _I [kW]	0 kW
Moc przyłączeniowa - P [kW]	2,5 kW

4. Metodyka wyznaczenia opłaty za przyłączenie:

$$O_{P \text{ TARYFA}} = (P - P_I) \cdot S$$

P – moc przyłączeniowa

P_I – moc przyłączeniowa istniejąca (do odliczenia)

S – stawka opłaty dla przyłącza kablowego lub napowietrznego

5. Opłata za przyłączenie wynosi:

Opłata netto	112,28 zł
Stawka VAT	23 %
Opłata brutto	138,1 zł (słownie: sto trzydzieści osiem złotych dziesięć groszy)

6. Należność należy regulować na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Numer sprawy: 16-07-28/942

Załącznik do umowy o przyłączenie nr C/MKF/8742/2016/ABZ/...../2016

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

1. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w §1 ust.1, wynikający z wymienionych w §1 ust.2 warunków przyłączenia:
 - 1.1 po stronie **TAURON Dystrybucja** – określonych w pkt 3a i 3b Warunków przyłączenia zostanie wykonany w terminie do dnia **15-02-2017 r.**
 - 1.2 po stronie **Przyłączanego Podmiotu** – określonych w pkt 3c i 10b Warunków przyłączenia zostanie wykonany w terminie do dnia **01-02-2017 r.**
2. Zakres niezbędnych czynności dla realizacji przyłączenia, opisanych w umowie o przyłączenie:
 - 2.1 po stronie **TAURON Dystrybucja** – określonych §2 ust.1 Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia **15-02-2017 r.**
 - 2.2 po stronie **Przyłączanego Podmiotu** – określonych §2 ust.2 Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia **01-02-2017 r.**