



**GMINA  
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice 26.02.2018 r.

ZPU.271.6...<sup>79</sup>... 2018

**wszyscy uczestnicy postępowania  
ubiegający się o udzielenie zamówienia  
publicznego  
(wyjaśnienia nr 2)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Urządzenie parku miejskiego Podgórze w rejonie ul. Śląskiej w Świętochłowicach**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na złożone w terminie pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

W poz. 49-53 przedmiaru przyjęto podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa naturalnego (pospółki), zgodnie z projektem podbudowy należy wykonać z tłuczni. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić zgodnie z projektem.

**Odpowiedź**

Podbudowy należy wycenić i wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, uzyskanego w wyniku przekruszenia naturalnego surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziarn żwiru. Szczegółowe wymagania dotyczące kruszyw stosowanych do wykonania podbudowy określone są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – zagospodarowanie terenu (branża architektoniczno-budowlana).

Zamawiający przypomina, że opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, przykładowe karty urządzeń, część opisowa dokumentacji) oraz przedmiar robót i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Michał Palusiński