

Świętochłowice 29.03.2018 r.

ZPU.271.9.148.2018

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(wyjaśnienia nr 7)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowę stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowę i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na złożone w terminie pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Podnośnik dla niepełnosprawnych. W odpowiedziach na pytania z dnia. 20.03.2018 pyt 20 wskazuje się iż należy wycenić 3 podnośniki dla niepełnosprawnych. Wg rys. AB-06 wysokość podnoszenia dla podnośnika nr I wynosi 1,58m z poz. -7,37m na poz. -5,79m; wysokość podnoszenia dla podnośnika II wynosi 3,2m z poz. -3,2m na poz. ± 0,00m. Prosimy o wskazanie gdzie ma być zamontowany podnośnik nr III, a także jaka jest wysokość oraz długość podnoszenia, powyższe informacje mają znaczący wpływ na cenę urządzenia.

Odpowiedź

W udzielonej odpowiedzi wkradł się błąd. Prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie: Należy wycenić 2 kpl. podnośników przychodowych. Wysokości podnoszenia wskazane przez pytającego są zgodne z projektem.

Pytanie nr 2

Wycieraczki. W opisie technicznym Świętochłowice_stadion_PW-zaplecze techniczne pkt. 7.3 jest napisane, iż należy wykonać wycieraczki wewnętrzne w postaci ciągu czyszczącego. Prosimy o potwierdzenie czy należy wycenić powyższe wycieraczki, a także jaki jest ich wymiar oraz lokalizacja.

Odpowiedź

Nie ma potrzeby wykonywania i wyceny ciągów czyszczących wewnętrznych.

Pytanie nr 3

Czy Inwestor podtrzymuje udzielone odpowiedzi na zadane pytania podczas poprzednich przetargów na zadanie „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowę i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”?

Odpowiedź

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest odrębnym postępowaniem. Z przepisu art. 38 ust. 1 ustawy wynika, że Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tego postępowania, które jest aktualnie prowadzone. W związku z tym wyjaśnienia udzielone w innych postępowaniach nie są wiążące dla aktualnie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 4

Odpowiedź na pytanie 9 – z dnia 26 marca 2018. Odpowiedź nie wyjaśnia postępowania w przypadku różnic przedmiarowych pomiędzy Projektem a Przedmiarem. Czy w przypadku różnic przedmiarowych należy :

- a) Zmienić przedmiar i zastosować właściwą cenę do danego rodzaju prac?
- b) Pozostawić przedmiar nie zmieniony, a w cenie jednostkowej uwzględnić różnicę wartości prac wynikającej z różnic przedmiarowych?

Odpowiedź

Pozostawić przedmiar nie zmieniony, a w cenie jednostkowej uwzględnić różnicę wartości prac wynikającej z różnic przedmiarowych.

Pytanie nr 5

Ogrodzenie. Prosimy o informację na jakich słupach należy wykonać ogrodzenie o wys. 2,5 m oraz ogrodzenie 2,5 m z odkosami? Przedmiar podaje, iż ogrodzenie z odkosami i o wys. 2,5 m w całości ma być wykonane na słupach 120x120, natomiast na rysunku ZT-19 zaznaczono słupy 120x120 jedynie przy bramach. Pozostałe słupy wyglądają na typowe 60x40 mm.

Odpowiedź

Ogrodzenie strefy neutralnej zostało zaprojektowane jako panelowe systemowe z odkosami, z wykorzystaniem typowych profili 60x40 mm. Słupy 120x120 mm należy wykorzystać przy bramach. Całość ogrodzenia sektora kibiców gości należy wykonać z użyciem słupów 120x120 mm oraz paneli z prętów stalowych, zgodnie z przekrojem na rys. ZT-20

Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej
Mateusz Szampera

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI
I SPRAW KOMUNALNYCH
Mateusz Szampera