



Świętochłowice 12.04.2018 r.

ZPU.271.15.190. 2018

**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(wyjaśnienia nr 1)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowę ulicy Harcerskiej w Świętochłowicach**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na złożone w terminie pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej dla części sanitarnej - opis techniczny str.18 - studnie kanalizacyjne przewiduje się do wykonania jako betonowe, również na rysunkach o numerach K10,K11,K12 studnie są opisane jako betonowe, natomiast wg specyfikacji technicznej ST-01.04.00 str.193 i str.196 należy przewidzieć dostawę i montaż studni kanalizacyjnych prefabrykowanych kręgów żelbetowych. Prosimy o odpowiedź jakie studnie należy wycenić - żelbetowe czy betonowe?

Odpowiedź

Studnie należy wycenić jako szczelne z kręgów betonowych, a pokrywy studni jako żelbetowe.

Pytanie nr 2

Wg specyfikacji technicznej ST-01.04.00 str. 196, dennice studni winne być monolityczne z wkładkami z tworzyw sztucznych i z przejściami szczelnymi dostosowanymi do rodzaju i średnicy rur. W opisie technicznym nie ma nic na temat wkładek z tworzyw sztucznych umiejscowionych w kiniecie studni. Czy w związku z tym, wyceniane studnie kanalizacyjne mają mieć kinetę z wbudowaną w nią wkładką z tworzyw sztucznych wraz z przejściami szczelnymi ?

Odpowiedź

Studnie należy wycenić jako z wbudowanymi przejściami szczelnymi dostosowanymi do rodzaju i średnicy rur. Zamawiający dopuszcza wyprofilowanie i wykonanie kinety na budowie.

Pytanie nr 3

W związku z ryczałtowym charakterem przedmiotowego zadania, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt docelowej organizacji ruchu, ze względu na jego brak.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 24) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca, na czas prowadzenia robót, na własny koszt zobowiązany jest wykonać projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Michał Palusiński