

ZPU. 271.9.203. 2018

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(wyjaśnienia nr 12)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ Przebudowę stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowę i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wcześniejszych wyjaśnień Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 12-04-2018 prosimy o wyjaśnienia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej2) Cytat z rozporządzenia :„

§ 4. 1. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:

- 1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej —w przypadku imprezy odpłatnej;
- 2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;
- 3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;
- 4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;
- 5) sektory dla uczestników imprezy masowej;
- 6) płyta boiska lub scena.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, znajdują się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz, a miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz.

3. Urządzenia rejestrujące obraz umieszcza się w sposób umożliwiający:

- 1) rejestrację obrazu I, II i IV kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;
- 2) rejestrację obrazu III kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4.

4. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji dźwięku są sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena.

§ 9. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wynoszą odpowiednio:

- 1) przy rejestracji obrazu I kategorii — wysokość co najmniej 500 pikseli;
- 2) przy rejestracji obrazu II kategorii — wysokość co najmniej 250 pikseli;
- 3) przy rejestracji obrazu III kategorii — wysokość co najmniej 50 pikseli;
- 4) przy rejestracji obrazu IV kategorii — wysokość co najmniej 12 pikseli.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem kamery powinny posiadać efektywną rozdzielczość 1000pikseli/m, (natomiast w odpowiedziach jak i projekcie pojawia się parametr 125 pikseli /m, który jest nie wystarczający).

Ponownie prosimy o dostosowanie rozwiązań projektowych do obowiązujących przepisów na etapie przetargu, lub określenie po czyżej stronie będą koszty zmian projektowych i montażowych na etapie wykonawstwa robót.

Odpowiedź:

W rozwiązaniu projektowym wskazano kilka typów kamer o efektywnej rozdzielczości od 2 do 66 megapixeli. Zamawiający w udzielonych odpowiedziach wskazał, że dopuszcza do stosowania rozwiązania zamiennie systemu CCTV w oparciu o kamery panoramiczne wieloprzetwornikowe, lub inne jedno lub wieloprzetwornikowe, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz, że Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, nie tylko dla pojedynczych urządzeń, lecz dla systemu rozumianego jako kompletna całość funkcjonalno – użytkowa, a całość rozwiązań powinna spełniać wymagania licencyjne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie, że zastosowana zamiennie kamera winna posiadać efektywną rozdzielczość co najmniej 125 pikseli/m (umożliwiająca rozpoznanie osób zgodnie z normą) w odległości nie mniejszej niż 140 m od miejsca instalacji odnosi się do minimalnego parametru jaki powinna posiadać „najśłabsza” z kamer wchodzących w skład systemu CCTV. Nie oznacza to jednak, że Zamawiający dopuszcza zamianę wszystkich kamer na obiekcie w sposób nie zapewniający spełnienia wymagań Zamawiającego.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamówienie obejmuje budowę sieci systemu monitoringu widowni, rejestracji przebiegu zawodów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

W przypadku ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian projektowych, zmiany te będą wprowadzane przez nadzór autorski.

Pytanie nr 2

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i konieczność negocjacji ofert z dostawcami oraz specjalistycznymi firmami podwykonawczymi, w celu przygotowania dla Państwa profesjonalnej oferty, ponownie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.04.2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający w wyjaśnieniach nr 11 z dnia 13.04.2018 (pismo znak ZPU. 271.9.197. 2018) zajął jednoznaczne stanowisko w kwestii zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Alicja Żebro

