

<p><b>TAURON Ciepło Sp. z o.o.</b> Katowice</p> <p><i>Tomasz Jarosz</i></p>	<p><b>Zagadniono. Zbliżenia i skrzyżowanie</b> projektowanych sieci uzbrojenia termicznego i obiektów budowlanych z sieciami ciepłowniczymi, należy dodatkowo uzgodnić z Sekcją Uzgodnień TAURON Ciepło Sp. z o.o. oraz wykonać zgodnie zobowiązującyymi normami pod nadzorem naszego przedstawiciela.</p>	<p><b>MISTRZ KOORDYNATOR</b> <i>Tomasz Jarosz</i> 12.10.17</p>
<p><b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> Gliwice</p> <p><b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> Pełnomocnik</p> <p><i>Dariusz Małecki</i></p>	<p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.</p>	<p><b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> Pełnomocnik <i>Dariusz Małecki</i> 12.10.17</p>
<p><b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.</b> Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Dział Stacji i Sieci Gazowych</p> <p>Starszy Specjalista ds. Technicznych</p> <p>Marzanna Zogłówek</p>	<p><i>bez uwag</i></p>	<p>Starszy Specjalista ds. Technicznych <i>Marzanna Zogłówek</i> 12.10</p>
<p><b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.</b> Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Świętochłowicach</p> <p>Starszy Specjalista ds. Technicznych</p> <p>Marzanna Zogłówek</p>	<p>Uzgadnia się z uwagami: - przed przystąpieniem do robót zlecić pisemnie w formie umowy w Świętochłowicach, w której należy określić zakres robót, warunki - roboty ziemne w pobliżu gazociągów wykonywać zgodnie z - projekt zabezpieczenia sieci gazowej w przypadku - zgodzić na naprawy w gazowni w Świętochłowicach, - kosztów naprawy za wynikiem uszkodzenia i zostanie obciążony wykonawca, - przy zbliżeniach bądź skrzyżowaniach zachować odległości pionowe i poziome zgodnie z Dz. U. z dn. 14.06.2013 poz 640 I PN-91/M-34-501; - w przypadku braku możliwości zachowania w/w odległości projektowaną inwestycję zabezpieczyć przed skutkami mechanicznej - w razie konieczności zabezpieczenia przed skutkami mechanicznej projekt należy uzgodnić z PSC Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze</p>	<p>Starszy Specjalista ds. Technicznych <i>Marzanna Zogłówek</i> 12.10.</p>
<p><b>NETIA S.A.</b> Katowice</p> <p>Przedstawiciel Netia S.A.</p> <p>PAWEŁ TARASKA</p>	<p>Uzgadnia się z następującymi uwagami: - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez udziału - sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii. -olidujące urządzenie telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Murkowska 18-18a -powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82</p>	<p>Przedstawiciel Netia S.A. <i>PAWEŁ TARASKA</i></p>

*Tomasz*