

## ZAŁĄCZNIK NR 1 ZALECENIA POKONTROLNE

- 1 W Sali nr 51 /informatyka/ naprawić lub wymienić oprawę świetlówkową
- 2 W Sali nr 49 przewód zasilający oświetlenie tablicy typu Ly schować do korytka lub rurki ochronnej, lub wymienić na przewód typu YLY /w podwójnej izolacji/
- 3 W Sali nr 31 odłączyć od zasilania pulpit rozdzielczo-sterowniczy, obecnie nie używany
- 4 W pokoju nauczycielskim /nr Sali 34/ wymienić gniazdo wtykowe bez styku ochronnego na gniazdo ze stykiem ochronnym
- 5 W Sali nr 5 podłączyć styk ochronny gniazda wtykowego po lewej stronie drzwi wejściowych z przewodem PEN /zerowym/
- 6 W sali nr 10 wymienić gniazdo wtykowe bez styku ochronnego na gniazdo ze stykiem ochronnym
- 7 W ubikacji dziewcząt na parterze zamontować /przykręcić do podłoża/ gniazdo pojedyncze
- 8 Na portierni wymienić gniazdo wtykowe bez styku ochronnego na gniazdo ze stykiem ochronnym oraz wymienić przedłużacz na przedłużacz ze stykiem ochronnym
- 9 W gabinecie nauczycieli WF-u należy stosować przedłużacze ze stykiem ochronnym
- 10 W gabinecie nr 9 podłączyć styk ochronny gniazda wtykowego po lewej stronie drzwi wejściowych z przewodem PEN /zerowym/
- 11 W Sali nr 19 /higienistka/ podłączyć styk ochronny gniazda wtykowego po prawej stronie termy z przewodem PEN /zerowym/
- 12 W Sali nr 28 wymienić gniazda wtykowe bez styku ochronnego /3 szt/ na gniazda ze stykiem ochronnym
- 13 W sali przy bibliotece wymienić gniazdo wtykowe bez styku ochronnego na gniazdo ze stykiem ochronnym
- 14 W piwnicy, w pom mag /była ciemnia/ zlikwidować gniazda wtykowe na listwach

Firma "E-TRADEX"  
Instalacje elektryczne  
Polska 1  
41-503 Chorzów, ul. Główna 33/7  
NIP 627-192-68-11

Główna Szkoła Ogólnokształcących nr 1  
ul. Licealna 1, 41-600 Świętochłowice  
tel./fax 32 245 27 97  
NIP 627-23-96-788, Regon 276903082

SEKRETARZ SZKOŁY

22 XII 2017

Jolanta Respondek