




Świętochłowice, 19 lutego 2025 r.

ID.0003.2.2025.KZ



Pani Alina Bodynek
Radna Rady Miejskiej
w Świętochłowicach

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w trakcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 lutego 2025 r., dotyczącą dostosowania tunelu pod linią kolejową 137 (w ciągu ul. Tunelowej) do potrzeb osób niepełnosprawnych informuję, że przedmiotowy obiekt inżynierski znajduje się we władaniu PKP.

Przepisy określają podstawowe wymiary pochylni dla niepełnosprawnych. Minimalna szerokość pochylni wynosi 120 cm, a maksymalna długość nie może przekraczać 900 cm. Spoczniki pochylni powinny posiadać co najmniej 150 x 150 cm. Dodatkowo, podjazd ma być wyposażony w krawężniki o wysokości nie mniejszej od 7 cm. Stopień pochylenia nie może przekraczać: 6% (przy różnicy poziomów większej niż 50 cm). Ponadto pochylnię należy wyposażyć w dodatkowe elementy, takie jak poręcze. Zgodnie z prawem obowiązkowo muszą być one zamontowane tuż obok podjazdu. Wysokość poręczy powinna znajdować się w granicach 75-90 cm od podjazdu. Alternatywnym rozwiązaniem może być budowa dźwigu (windy) lub schodolazu osobowego.

Reasumując powyższe, dostosowanie istniejącego obiektu do obowiązujących wymagań jest niezwykle trudne pod względem technicznym. Ponadto obiekt pozostaje we władaniu PKP i ewentualna jego przebudowa winna być realizowana zgodnie z obowiązkiem ustawowym, kosztem i staraniem Zarządcy kolei. Dodatkowo Zarządca obiektu zaledwie kilka lat temu (2022) przeprowadził remont przedmiotowego tunelu poprawiając wówczas przyczepność podłoża (w tym schodów).

Jednocześnie informuję, że sprawa zostanie skierowana do Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - Pani Natalii Tkaczek.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta

Sławomir Pośpiech

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ID- a/a.

Do wiadomości:

1. Kancelaria Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

www.swietochlowice.pl

Konrad Złotkowski | tel. (32) 3491-906 | k.zlotkowski@swietochlowice.pl