




Świętochłowice, dnia 18 września 2025 r.

ID.0003.13.2025.KZ



Pan
Adam Jankowiak
Radny Rady Miejskiej
w Świętochłowicach

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 15 września 2025 r. w sprawie zastoiska wody w ciągu przebudowywanej ulicy Bytomskiej informuję, że na wskazanym odcinku na obecną chwilę, nie zrealizowano jeszcze warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni. Uważny obserwator z pewnością dostrzeże, że ramy wpustów deszczowych wystają ponad warstwę wiążącą (po której obecnie odbywa się ruch pojazdów), około 3,5 cm. Sytuacja ta wymuszona jest technologią prowadzenia prac budowlanych w warunkach wymuszających utrzymanie ruchu pojazdów. Opisywane przez Pana zastoiska wody (prawidłowo zaobserwowane w miejscach wklęsłego przełamania niwelety jezdni) znikną po wykonaniu warstwy ścieralnej docelowej nawierzchni.

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Daniel Beger

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ID- a/a.

Do wiadomości:

1. Kancelaria Rady Miejskiej w Świętochłowicach

**Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta**

Sławomir Pośpiech

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
www.swietochlowice.pl

Konrad Złotkowski | tel. (32) 3491-905 | k.zlotkowski@swietochlowice.pl

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Szczepanik

